

Referitor la: anunțul publicat pe site-ul instituției privind achiziția directă pentru **Lucrari de constructii pentru stabilizarea taluzelor prin construirea unui zid de sprijin din beton si prin gabionaj pentru proiectul: "IMBUNATATIREA VALORII ECONOMICE A PADURII "**, vă transmitem următoarea:

SOLICITARE DE CLARIFICARI

- În urma analizării documentației publicate se constată că în planșe se utilizează pentru confecționarea cadrelor de la gabioane OB 37 D=12 mm, iar în liste este precizată dimensiunea D=14 mm. Vă rugăm clarificați.

- La art. 10 și 11 din lista aferentă stadiului fizic *Gabioane* este menționat un sort de piatră care nu poate fi utilizat nici în componența zidăriei uscate a gabionului și nici pentru drenul din spatele zidurilor. Atât pentru umplerea gabioanelor cât și pentru dren se utilizează piatră brută sortată, de dimensiuni mai mari decât cele precizate în liste. Vă rugăm clarificați.

- Lucrarea în sine are drept scop stabilizarea taluzelor, iar din antemasuratori, la ambele stadii fizice (*Gabioane, Ziduri beton*) lipsește cu desăvârșire sprijinirea de maluri în timpul executării lucrărilor, fără acestea existând riscul destabilizării și mai accentuate a taluzelor, precum și risc major de accidente pentru executanții lucrărilor de stabilizare. Vă rugăm să analizați posibilitatea completării listelor cu sprijiniri de maluri pe toată lungimea zidurilor de sprijin.

Vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.