



## ROMÂNIA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500.007 Tel.+40- 268-416550-159

Tel/fax: +40-0268-410644 [www.brasovcity.ro](http://www.brasovcity.ro) [proiectebv@yahoo.com](mailto:proiectebv@yahoo.com)DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE, CULTURĂ ȘI EVENIMENTE  
SERVICIUL STRATEGII, PROGRAME DE DEZVOLTARE

Ind: V-B

Nr.:68269 / 04.09.2015

Către Serviciul Achiziții,

Raspuns la solicitarea de clarificari pentru - Lucrari de constructii si instalatii pentru proiectul :  
Lucrari de constructii pentru stabilizarea taluzelor prin construirea unui zid de sprijin din beton si  
prin gabionaj pentru proiectul „Îmbunătățirea valorii economice a pădurii prin achiziționarea de  
echipamente si mașini si producerea de puieți forestieri de calitate pentru fondul forestier  
proprietate publică a municipiului Brașov – Înființare Pepinieră Silvică”

1. GABIOANE - Asa cum am raspuns in clarificarea anterioara, pentru executia gabioanelor au fost prevazute 880 mp sprijiniri de maluri la art. 3. TSF01B1 - Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.21-0.60 m.

Articolul TSF01B1 a fost utilizat in listele de cantitati de lucrari pentru a se pastra articolele utilizate in proiectul tehnic „Îmbunătățirea valorii economice a pădurii prin achiziționarea de echipamente si mașini si producerea de puieți forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietate publică a municipiului Brașov – Înființare Pepinieră Silvică”. Articolul se coteaza pentru realizarea sprijinirilor verticale.

2. ZIDURI - In caietul de sarcini la capitolul cofraje, acestea sunt descrise astfel:

Cofrajele de inventar sunt alcătuite, de regulă, astfel încât să conțină scheletul de susținere și sunt prevăzute cu sisteme de îmbinare și legături care asigură forma și stabilitatea, necesitând, eventual, sprijiniri sau rezeamări intermediare.

Avand in vedere inaltimea elevatiei zidurilor de sprijin mai mica sau egala cu 2m, nu am considerat necesara suplimentarea cu sprijiniri sau rezeamari intermediare, atata timp cat cofrajele folosite respecta specificatiile caietului de sarcini.

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele				Data	Semnătura
1.	Vizat Dir. Relații Externe, Cultură și Evenimente	Cecilia DOICIU				20/9	
2.	Verificat Șef Serviciu Strategii, Progr. de Dezv.	Bianca LORINCZ KRAILA				20/9	
3.	Intocmit	Bianca LORINCZ KRAILA	Nr. pag	1	Nr.ex	2	20/9 

**Către: MUNICIPIUL BRASOV**

fax. 0268/473001, Email: achizitiipublice@brasovcity.ro

**Referitor la:** anunțul publicat pe site-ul instituției privind achiziția directă pentru **Lucrari de constructii pentru stabilizarea taluzelor prin construirea unui zid de sprijin din beton si prin gabionaj pentru proiectul:"IMBUNATATIREA VALORII ECONOMICE A PADURII "**, vă transmitem următoarea:

### **SOLICITARE DE CLARIFICARI**

PRIMĂRIA BRAȘOV  
CIC - 6

04. SEP. 2015

NR.: 62060

Având în vedere răspusul dumneavoastră la solicitarea de clarificări 66984 privind sprijinirile, vă rugăm să ne explicați concret cum soluționați dumneavoastră stabilitatea taluzelor printr-un articol de sprijini orizontale, utilizat la pozarea conductelor.

În plus, acel articol, admitând că l-am cota ca pe un articol de sprijiniri verticale – articol necesar în cazul acestei lucrări, se regăsește numai în devizul de gabione, nu și în cel de ziduri de beton.

Vă rugăm să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la aspectele menționate mai sus.