

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500.007 Tel.+40- 268-416550-159
Tel/fax: +40-0268-410644 www.brasovcity.ro proiectebv@yahoo.com



DIRECȚIA RELAȚII EXTERNE, CULTURĂ ȘI EVENIMENTE
SERVICIUL STRATEGII, PROGRAME DE DEZVOLTARE

Ind: V-B
Nr.: 67010/ 01.09.2015

Către Serviciul Achiziții,



Răspuns la solicitarea de clarificări pentru - Lucrări de construcții și instalații pentru proiectul :
Lucrări de construcții pentru stabilizarea taluzelor prin construirea unui zid de sprijin din beton și prin gabionaj pentru proiectul „Îmbunătățirea valorii economice a pădurii prin achiziționarea de echipamente și mașini și producerea de puieți forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietate publică a municipiului Brașov – Înființare Pepinieră Silvică”

1. Cu privire la cadrele pentru gabioane, se vor respecta planșele, adică se vor executa din OB 37 D = 12 mm.
2. Se va utiliza piatra brută sortată, articolul de deviz putând fi asimilat cu articolul de piatră spartă prins în listele de cantități de lucrări. Se va respecta STAS 667/87 – actualizat cu STAS 667/2002, așa cum a fost prevăzut în caietul de sarcini.
3. Pentru execuția gabioanelor au fost prevăzute 880 mp sprijiniri de maluri la art. 3. TSF01B1 - Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, având lățimea de până la 1.50 m între maluri... adâncimea săpăturii de 0.00-2 m, între dulapi 0.21-0.60 m.
4. În caietul de sarcini la capitolul cofraje, acestea sunt descrise astfel :

Cofrajele de inventar sunt alcătuite, de regulă, astfel încât să conțină scheletul de susținere și sunt prevăzute cu sisteme de îmbinare și legături care asigură forma și stabilitatea, necesitând, eventual, sprijiniri sau rezemări intermediare.

Având în vedere înălțimea elevației zidurilor de sprijin mai mică sau egală cu 2m, nu am considerat necesară suplimentarea cu sprijiniri sau rezemări intermediare, atâta timp cât cofrajele folosite respecta specificațiile caietului de sarcini.

De asemenea, constructorul trebuie sa asigure securitatea muncii conform planului SSM, pe care trebuie sa il prezinte si sa il respecte si sa respecte recomandarile privind protectia muncii pe care si le insuseste din capitolul „Descrierea generala a lucrarilor” din proiectul tehnic.

Nr. crt.	Funcția și atribuția	Numele și prenumele				Data	Semnătura
1.	Vizat Dir. Relații Externe, Cultură și Evenimente	Cecilia DOICIU					
2.	Verificat Șef Serviciu Strategii, Progr. de Dezv.	Bianca LORINCZ KRAILA					
3.	Intocmit	Bianca LORINCZ KRAILA	Nr. pag	1	Nr.ex	2	