


Catre:

PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV



CERERE DE CLARIFICARI


Autoritatea contractanta : PRIMARIA MUNICIPIULUI BRASOV

Nr anunt :21272

Denumire contract : "Service si intretinere centrale termice apartinand Primariei Municipiului Brasov, situate in b-dul Eroilor, nr.8 si b-dul M. Kogalniceanu, nr. 23"


Prin prezenta adresa va rugam sa clarificati urmatoarele aspecte:

1. La punctul 6 din lista „goliri, spalari complete si reincarcare instalatii” – va rugam sa clarificati ce inseamna „buc” ca si cantitate de referinta: nr de instalatii? Sau reprezita nr de obiective? Sau ...precizam ca, in conformitate cu nomenclatorul : GOLIRILE, SPALARILE, REINCARCARILE sunt prevazute a se calcula la mp.
2. La punctul 14 din lista „inlocuire aerisitor automat” – va rugam sa clarificati ce diametru nominal trebuie prevazut, preturile fiind in conformitate cu acesta
3. La punctul 15 din lista „inlocuire pompa circuit incalzire „– va rugam sa clarificati debitul si inaltimea de pompare; consultantul dvs tehnic ar trebui sa cunoasca faptul ca pretul unei este extrem de variabil; o pompa care duce 2 mc/h este de 10 inferioara ca pret uneia care duce 10 mc/h
4. La punctul 16 din lista „inlocuire supapa de siguranta” – va rugam sa clarificati ce diametru nominal si presiunea nominala au acestea , pretul variind mult



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550 int. 170;150
www.brasovcity.ro



Ind. dos.: VII D

DIRECȚIA RELAȚII COMUNICARE

Serviciul Administrativ

Administrativ@brasovcity.ro Tel/Fax 0268/413920

Nr : 52857/22.10.2015

Clarificări cu privire la achiziția “Service și întreținere centrale termice aparținând Primăriei Municipiului Brașov, situate în b-dul Eroilor nr. 8 și b-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23 Brașov”

1 La punctul 6 – “goliri/spalari complete si reincarcare instalatii” se referă la centrale si distribuitorul aferent acesteia

2 La punctul 14 – diametrul nominal este de ½ țoli

3 la punctul 15 – pompa este DAB A50/180XM Class F, TF110S1, IP44, TSEN1151

4 La punctul 16 - “înlocuire supapa de siguranță” – diametru nominal 32 țoli

Nr. crt.	Funcționar public	Numele și prenumele				Data		Semnătura
						Intrare	Ieșire	
1.	ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV	HORIA COMAN				22 OCT. 2015		
2.	ÎNTOCMIT	HORIA COMAN	Nr. pag	1	Nr. ex	1	22 OCT. 2015	