

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI BRAȘOV**

**SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI BRAȘOV
ADRIANA TRANDAFIR**

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. _____ / _____.2024

REGULI ȘI MĂSURI SPECIFICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU MUNICIPIUL BRAȘOV

DISPOZIȚII GENERALE

DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art.1. Prezentele reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor sunt aplicabile domeniului public și privat al municipiului Brașov.

Art.2. Apărarea împotriva incendiilor, a oamenilor și bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Brașov, constituie o problemă de interes public local la care trebuie să participe persoanele juridice și fizice de pe raza municipiului, precum și celelalte persoane juridice și fizice care desfășoară activități ori se află în tranzit, după caz, pe teritoriul municipiului.

Art.3 Prezentele norme se aplică cumulativ cu celelalte acte normative din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

OBLIGAȚII GENERALE PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Art.4. Persoanele fizice, autoritățile locale și persoanele juridice prevăzute la art. Art.2, sunt obligate să respecte în orice împrejurare prezentele reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor, viața, mediul și bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului Brașov.

Art.5. La încheierea contractelor de concesiune, de închiriere sau de antrepriză care privesc bunuri aparținând domeniului public și privat al municipiului, părțile sunt obligate să consemneze în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor.

Art.6. (1) Persoanele fizice și juridice care dețin cu orice titlu terenuri, construcții sau instalații tehnologice au obligația de a permite accesul pompierilor și persoanelor care acordă ajutor, precum și utilizarea apei, materialelor și mijloacelor proprii pentru operațiuni de salvare, de stingere și de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile lor ori ale altor persoane;

(2) În cazurile prevăzute de lege, pentru limitarea propagării incendiilor și evitarea producerii unui dezastru, persoanele menționate la alin. (1) trebuie să accepte și alte măsuri stabilite de conducătorul intervenției, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei construcții sau a unei părți din construcție, oprirea temporară a activității, evacuarea din zona periclitată, după caz;

(3) Deținătorii și utilizatorii de construcții, ori de instalații și echipamente tehnologice de producție au obligația să conlucreze cu autoritățile administrației publice și cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea și punerea în aplicare a planului de intervenție în caz de urgență publică de incendiu;

(4) Pentru limitarea propagării și stingerea incendiilor, precum și pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestora, consiliul local și persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligația să colaboreze între ele, contribuind cu forțe și mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plăți.

Art.7. - Autoritățile locale și persoanele juridice care administrează bunuri aparținând domeniului public și privat vor asigura prin personal propriu, controlul respectării prezentelor reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor.

Obligațiile Consiliului local:

Art. 8. (1) La nivelul municipiului activitatea de apărare împotriva incendiilor este organizată de către consiliul local și primar.

(2) Consiliul local, conform prevederilor legii, are următoarele obligații principale:

Consiliul local are următoarele obligații principale:

a) aprobă planul de analiză și acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabilește resursele necesare pentru aplicarea acestuia și îl transmite inspectoratului în raza căruia funcționează;

b) emite hotărâri, în condițiile legii, cu privire la organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;

c) instituie reguli și măsuri specifice corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;

d) înființează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgență și aprobă regulamentul de organizare și funcționare al acestuia;

e) desemnează șeful serviciului voluntar de urgență, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;

f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcționării și îndeplinirii atribuțiilor legale de către serviciile de urgență voluntare înființate și exercită controlul folosirii acestora;

g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgență voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru

alte evenimente, precum și pentru asigurarea de persoane și răspundere civilă a personalului cu atribuții pe linie de intervenție, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza îndeplinirii atribuțiilor specifice;

h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică și de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenții, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunțare, alarmare, precum și de alimentare cu apă în caz de incendiu;

i) analizează, semestrial și ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă și informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigură imobile și spații amenajate corespunzător pentru funcționarea serviciului de urgență voluntar, precum și mijloacele de comunicații necesare;

k) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.

Conducătorul instituției / administratorul operatorului economic

Art.9. (1) Prin conducător / administrator în sensul prezentelor reglementări, se înțelege persoana fizică cu atribuții de conducere, care angajează salariați cu contract individual de muncă sau cu convenție civilă de prestări servicii în numele persoanei juridice pe care o reprezintă, termenul administrator utilizat în prezentele reglementări include și semnificația termenului patron pe care acesta din urmă o are în legislația specifică domeniului apărării împotriva incendiilor. Conducătorul instituției / administratorul operatorului economic, conform prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor, au următoarele obligații principale:

(2) **Administratorul sau conducătorul instituției are următoarele obligații principale:**

a) să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștință salariaților, utilizatorilor și oricărei persoane interesate;

b) să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

c) să permită, în condițiile legii, executarea controalelor și a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele și informațiile solicitate și să nu îngreuneze sau să obstrucționeze în niciun fel efectuarea acestora;

d) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenție în situații de urgență;

e) să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită inspectoratului lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

f) să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;

g) să verifice dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și să verifice respectarea acestor măsuri semnalate

corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

- h) să asigure, conform criteriilor de performanță elaborate, constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgență privat, precum și funcționarea acestuia;
- i) să permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;
- j) să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;
- k) să asigure pregătirea și antrenarea serviciului de urgență privat pentru intervenție;
- l) să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și antidotul și medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
- m) să stabilească și să transmită către transportatorii, distribuitorii și utilizatorii produselor sale regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea produselor respective;
- n) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze și să trimită acestuia raportul de intervenție;
- o) să asigure echiparea construcțiilor și amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate conform legii;
- p) să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

Art.10. (1) În cazul în care conducătorul / administratorul nu își poate îndeplini, cu mijloacele și personalul propriu obligațiile prevăzute la art. 9 alin. 2 lit. a) și f), el este obligat să încheie contracte sau convenții cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unității sale, în care caz va asigura acestora toate informațiile și condițiile necesare realizării scopurilor propuse;

(2) Conducătorii / administratorii care dețin părți din aceeași construcție trebuie să conlucreze pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin din prezentele norme sau prin alte prevederi legale, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru ansamblul construcției.

Art.11. (1) În toate cazurile, salariații desemnați, ori persoanele sau serviciile angajate trebuie să aibă competența profesională și după caz, mijloacele tehnice de intervenție, la nivelul de performanță prevăzut de reglementările specifice;

(2) Pentru salariații desemnați, conducătorul / administratorul este obligat să le acorde timpul necesar executării atribuțiilor stabilite.

Utilizatorul, conform prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor, are următoarele obligații principale:

- a) să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituției, proprietar, producător sau importator, după caz;

- b) să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de administrator, conducătorul instituției, proprietar, producător sau importator;
- c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;
- d) să aducă la cunoștința administratorului, conducătorului instituției sau proprietarului, după caz, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.

Salariații, conform prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor, au următoarele obligații principale:

Art.12. - Fiecare salariat, indiferent de natura angajării, are în procesul muncii următoarele obligații principale:

- a) să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
- b) să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele, potrivit instrucțiunilor tehnice, precum și celor date de administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
- c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;
- d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;
- e) să coopereze cu salariații desemnați de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
- f) să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui pericol iminent de incendiu;
- g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la producerea incendiilor.

Proiectanții și executanții, conform prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor, sunt:

Art.13. Proiectanții de construcții și amenajări, de echipamente, utilaje și instalații tehnologice sunt obligați:

- a) să elaboreze pentru proiectele întocmite, potrivit competențelor pe care le dețin, scenarii preliminare și scenarii de securitate la incendiu, cu respectarea structurii-cadru stabilite prin normele metodologice elaborate privind apărarea împotriva incendiilor;
- b) să cuprindă în documentațiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conțin obiectele proiectate;
- c) să prevadă în documentațiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice;

d) să includă în proiecte și să predea beneficiarilor schemele și instrucțiunile de funcționare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentații, precum și regulile necesare de verificare și întreținere în exploatare a acestora, întocmite de producători;

e) să asigure asistența tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentații, până la punerea în funcțiune.

Art.14. Executanții lucrărilor de construcții și montaj de echipamente și instalații sunt obligați:

a) să realizeze integral și la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;

b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum și la organizările de șantier;

c) să asigure funcționarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentațiile de execuție la parametrii proiectați, înainte de punerea în funcțiune.

Art.15. - La lucrările de amenajări a construcțiilor existente în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale normativelor în vigoare, referitoare la siguranța la foc, se vor lua măsuri compensatorii de apărare împotriva incendiilor.

Art.16. - (1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuție, și pe întreaga lor durată de existență, construcțiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele și instalațiile tehnologice se supun unei examinări sistematice și calificate pentru identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu, în condițiile prevăzute de reglementările specifice;

(2) Obligația executării activităților prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concură la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreținerea, repararea, post utilizarea și dezafectarea construcțiilor, echipamentelor și a instalațiilor tehnologice, potrivit obligațiilor și răspunderilor prevăzute de lege.

Art.17. - Începerea lucrărilor de execuție la construcții și la instalații tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea, sau schimbarea destinației celor existente, precum și punerea în funcțiune a acestora se supun, potrivit legii, avizării și autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor.

Art.18. - Obligația obținerii avizelor și / sau autorizațiilor prevăzute la art. 17 revine persoanei fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții noi sau lucrări de modificare și / sau schimbare a destinației construcțiilor.

Art.19. - Avizele și autorizațiile prevăzute la art. 17 se eliberează de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov.

Art.20. - Categoriile de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări, care se supun avizării și / sau autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor, sunt aprobate prin hotărâre de guvern.

Art.21. - Normele metodologice de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor sunt elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Art.22. - (1) *Cadrelle tehnice / personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor* din cadrul Consiliului local al municipiului Brașov, instituțiilor și operatorilor economici au / are următoarele obligații principale, conform prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor, respectiv:

- a) participă la elaborarea și aplicarea concepției de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale, instituției sau operatorului economic;
- b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
- c) propun / propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor și echipamente de protecție specifice;
- d) îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor și analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare sau private, după caz, în unitățile și instituțiile din care fac / face parte;
- e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situația impune, raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;
- f) răspund / răspunde de pregătirea serviciului de urgență voluntar sau privat, după caz, precum și de participarea acestuia la concursurile profesionale;
- g) acordă sprijin și asistență tehnică de specialitate centrelor operative pentru situații de urgență în îndeplinirea atribuțiilor.

(2) Formarea, evaluarea și certificarea competenței profesionale a cadrelor tehnice / personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, se realizează în centre de formare și evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaționale recunoscute la nivel național.

REGULI ȘI MĂSURI SPECIFICE DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

Art.23. (1) Potrivit competențelor instituite de actele normative, exercitarea controlului asupra regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor constituie atribuții ale inspectoratului județean pentru situații de urgență, ale autorităților administrației publice locale, ale conducătorilor agenților economici și instituțiilor și, după caz, ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență;

(2) Organizarea activității de control a respectării regulilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor, se realizează în baza actelor normative în vigoare, a dispozițiilor autorităților administrației publice locale, a deciziilor conducătorilor agenților economici și instituțiilor și, după caz, a regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

REGULI ȘI MĂSURI P.S.I. LA CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE

Sedii ale primăriei, sedii de instituții subordonate Consiliului local, asociații, fundații, organizații, sedii de birouri

Art.24. La proiectarea, executarea și exploatarea construcțiilor administrative și a instalațiilor utilitare aferente (de alimentare cu apă, cu energie electrică, cu gaze, de încălzire, de ventilare, de paratrăznet etc.) se vor respecta normativele, standardele, prescripțiile tehnice și alte instrucțiuni în vigoare, privind prevenirea și stingerea incendiilor.

Art.25. Construcțiile independente, grupate sau comasate, potrivit reglementărilor tehnice, se amplasează la distanțe de siguranță față de vecinătăți sau se compartimentează astfel încât, în caz de incendiu, să nu pună în pericol alte construcții, compartimente de incendiu, instalații sau vecinătăți.

Art.26. Construcțiile supraterane civile (publice), de producție, sau de depozitare se amplasează astfel încât să nu permită propagarea incendiilor o perioadă de timp normal sau, în cazul prăbușirii să nu afecteze obiectivele învecinate, respectându-se distanțele minime de siguranță.

Art.27. Instalațiile și sistemele de încălzire, coșurile de fum se execută și izolează față de elementele combustibile ale construcțiilor, conform reglementărilor tehnice în domeniu, astfel încât să nu conducă la incendii din cauza transmiterii căldurii sau scăpărilor de gaze fierbinți, flăcări, scântei etc.

Art.28. Finisajele pe căile de evacuare a persoanelor trebuie să fie, de regulă, incombustibile, la placarea cu materiale combustibile a pereților se vor lua măsuri corespunzătoare de protecție, cum sunt: tratarea cu substanțe ignifuge, întreruperi locale ale continuității materialelor combustibile, prevederea instalațiilor automate de stingere etc., în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice.

Art.29. În casele de scări de evacuare nu vor fi amenajate spații de lucru, de depozitare ori cu alte destinații și nu vor fi introduse conducte de gaze naturale pentru utilizări tehnologice, conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte materiale.

Art.30. Traseele căilor de evacuare trebuie marcate cu indicatoare conform reglementărilor tehnice.

Art.31. În funcție de riscurile de incendiu, de condițiile de propagare a incendiilor, de categoria de importanță a construcțiilor, de importanța și de valoarea acestora, precum și de posibilitățile reale de evacuare, alarmare, alertare și de acționare a forțelor de intervenție, în scopul realizării siguranței la foc a utilizatorilor, se prevăd instalații de detectare, de

semnalizare, de iluminat de siguranță și instalații de stingere a incendiilor, precum și alte instalații și echipamente de p.s.i., potrivit reglementărilor de specialitate.

Art.32. Pentru asigurarea condițiilor de acces, intervenție și salvare în caz de incendiu, la construcții și instalații se prevăd și mențin în permanență libere, practicabile și curate, căi de circulație (drumuri) corespunzător amenajate pentru accesul utilajelor și autospecialelor de intervenție ale pompierilor.

Art.33. Clădirile civile (publice) se dotează cu stingătoare, asigurând un stingător portativ cu pulbere de 6 kg la maxim 250 m.p., dar minim 2 stingătoare pe fiecare nivel de clădire.

REGULI ȘI MĂSURI DE P.S.I. LA CONSTRUCȚII DE LOCUIT ȘI ANEXE ALE ACESTORA

Instalații de încălzire centrală

Art.34. (1) Instalațiile de încălzire centrală se pot amplasa în ansamblul unei clădiri sau în clădiri independente ori alipite acestora, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice;

(2) Proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală se vor face în conformitate cu prevederile normativului specific din domeniu, respectiv a prescripțiilor date de producător, pentru fiecare instalație în parte;

(3) Coșurile și canalele de fum se realizează din materiale incombustibile rezistente la foc și la acțiunea corozivă a fumului și gazelor de ardere, acestea vor fi izolate corespunzător față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor sau acoperișurilor;

(4) Coșurile sau canalele de fum de la instalațiile de încălzire ale unor construcții aflate la distanțe mai mici decât distanțele de siguranță, în raport cu construcțiile sau amenajările învecinate care au acoperișuri combustibile, vor fi prevăzute cu dispozitive pentru prevenirea degajării și împrăștierei scânteilor și particulelor aprinse.

Art.35. Pe timpul exploatării instalațiilor se interzice:

a) depozitarea în camera unde este instalată centrala termică a unor obiecte sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia;

b) neechiparea centralei cu aparate de măsură și control a temperaturii, presiunii din cazan și conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranță sau nefuncționarea acestor aparate;

c) neizolarea corespunzătoare a coșurilor de evacuare a fumului față de materialele combustibile;

d) depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepția combustibilului din rezervorul de consum zilnic, la centralele pe combustibil lichid).

Art.36. (1) Punerea în funcțiune a injectoarelor de combustibil lichid sau a arzătoarelor cu combustibil gazos se va face cu respectarea strictă a regulilor de aprindere, după cum urmează:

- a) verificarea instalației și echipamentelor în vederea depistării eventualelor scurgeri sau scapări de combustibil;
 - b) ventilarea focarelor și canalelor de evacuare a gazelor înainte de punerea în funcțiune, timp de 10 minute;
 - c) la aprindere se va respecta principiul gaz pe flacără și se va folosi un mijloc de aprindere corespunzător.
- (2) Sub injectoarele de combustibil lichid, în fața focarelor, vor fi prevăzute tăvi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri;
- (3) Centralele termice pe combustibil gazos vor fi puse în funcțiune numai după verificarea arzătoarelor și controlul presiunii în conducta de gaze;
- (4) Pentru asigurarea închiderii, circuitul de alimentare al arzătorului va fi prevăzut cu două ventile montate în serie, din care unul cu acțiune manuală, marcându-se vizibil poziția închis sau deschis.

Mijloace de încălzire cu acumulare și fără acumulare de căldură

Art.37. La exploatarea sobelor cu acumulare sau fără acumulare de căldură se vor respecta următoarele reguli, conform prevederilor legale pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente:

- a) La exploatarea sobelor cu sau fără acumulare de căldură și a mașinilor și aparatelor de încălzit și de gătit se au în vedere următoarele măsuri:
 - a) materialele sau elementele combustibile situate în fața focarelor și cenușarelor se așază la distanță de minimum 1,25 m față de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;
 - b) în încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste consumul necesar pentru 24 de ore;
 - c) depozitarea materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 1,00 m față de sobele fără acumulare de căldură și de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;
 - d) mașinile și aparatele de gătit cu combustibili solizi sau gaze, precum și rezervoarele de consum ale sobelor care utilizează combustibili lichizi, a căror protecție termică a fost asigurată de producător pe baza încercărilor efectuate și acceptată la omologarea produsului, pot fi amplasate la distanțe mai mici decât cele prevăzute mai sus doar dacă acest lucru este precizat în instrucțiunile de folosire;
 - e) se interzice depozitarea materialului combustibil, a cărților, hainelor, lumânărilor etc. deasupra sobelor;
 - f) în fața ușiței de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
 - g) înainte de utilizare, sobele și coșurile de fum trebuie verificate amănunțit, reparate, curățate și date în exploatare în perfectă stare de funcționare;
 - h) nu se admite utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;
 - i) în timpul funcționării sobelor care utilizează combustibil solid, ușițele focarului și cenușarului trebuie menținute închise și nezăvorâte;
 - j) este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

- k) se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe ori în imediata apropiere a lor;
- l) nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producătorul echipamentului de încălzire;
- m) se desemnează persoane care să răspundă de aprinderea și stingerea focului corespunzător fiecărui spațiu ori construcție la care încălzirea se realizează astfel;
- n) cenușa rezultată se evacuează periodic într-un loc stabilit și amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu și numai după ce se sting complet resturile de jar;
- o) se interzice funcționarea sobelor supraîncălzite.

Art.38. La sobele fără acumulare de căldură se vor respecta în plus următoarele reguli:

- a) amplasarea sobelor de metal, fără o protecție corespunzătoare pe pardoseala de scândură este interzisă;
- b) la sobele cu înălțimea picioarele de minim 0,25 m, pardoseala combustibilă de sub aceasta se protejează printr-un strat izolator de cărămidă plină, având grosimea de 6 cm, iar acest postament trebuie să depășească perimetrul sobei cu 0,25 m, iar în fața focarului cu 0,50 m;
- c) când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola față de pardoselile combustibile, se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă sau alcătuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare.

Art.39. La exploatarea centralelor termice mici cu putere maximă de cel mult 0,3 MW se respectă prevederile reglementării tehnice specifice și se interzice:

- a) inexistența documentației tehnice aprobate;
- b) neasigurarea sau obturarea orificiilor dimensionate potrivit reglementărilor specifice pentru admisia aerului de combustie, cu excepția centralei termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului și evacuarea forțată a gazelor de ardere, agrementate tehnic în acest sens;
- c) neasigurarea sau obturarea suprafețelor vitrate, dimensionate conform reglementărilor tehnice specifice;
- d) dezafectarea senzorului pentru evacuarea gazelor de ardere pentru funcționarea în siguranță a microcentralei termice;
- e) neasigurarea cerințelor de amplasare și de montare;
- f) amplasarea centralelor termice alimentate cu gaz petrolier lichefiat (GPL) în subsolul clădirilor;
- g) alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate;
- h) neasigurarea cerințelor de evacuare a gazelor de ardere;
- i) neasigurarea, funcționarea necorespunzătoare sau dezafectarea dispozitivelor de protecție minime care să realizeze blocarea alimentării la nerealizarea aprinderii, stingerea flăcării, existența flăcării înaintea admisiei combustibilului, presiuni ale gazului sub limita admisă, întreruperea alimentării cu energie electrică;

j) neasigurarea, funcționarea necorespunzătoare sau dezafectarea dispozitivelor de blocare a admisiei combustibilului, la întreruperea alimentării cu energie electrică și la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului.

Art.40. În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:

- a) folosirea buteliilor defecte sau improvizate și neomologate;
- b) amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază intens căldură;
- c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau încălzirea acesteia;
- d) racordarea buteliei la mijloacele de încălzire direct, fără reductor de presiune;
- e) utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat necorespunzător, uzat, în stare defectă sau cu lungime mai mare de 1,00 m.

Art.41. La utilizarea gazelor naturale, drept combustibil se vor respecta următoarele reguli:

- a) verificarea periodică și menținerea în bună stare de funcționare a instalațiilor (conducte, robinete, arzătoare etc);
- b) când se constată prezența gazelor într-o încăpere se va proceda de îndată la aerisirea acesteia, aprinderea focului se va face numai după înlăturarea cauzelor care au determinat scăpările de gaze;
- c) aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc corespunzător (torță, aprinzător etc.) cu respectarea principiului gaz pe flacăra;
- d) atât la aprinderea focului, cât și la stingere, gazele vor fi deschise și respectiv închise mai întâi de la robinetul principal și după aceea de la robinetul arzătorului;
- e) se vor respecta cu strictețe instrucțiunile generale de folosire a gazelor precum și instrucțiunile specifice de funcționare a aparatelor supuse exploatării.

Instalații electrice și de paratrăznet

Art.42. (1) Tablourile electrice se vor amplasa în zone ușor accesibile personalului de specialitate pentru întreținere și în locuri ferite de deteriorări mecanice, în apropierea tablourilor electrice nu este admisă depozitarea materialelor și substanțelor combustibile;

(2) Tablourile electrice și celelalte aparate și echipamente electrice individuale amplasate în încăperi vor fi prevăzute cu carcase de protecție;

(3) Montarea cablurilor, echipamentelor (prize, întrerupătoare etc.) și a tablourilor electrice direct pe elemente combustibile ale construcțiilor nu este admisă;

(4) Folosirea instalațiilor electrice provizorii nu este admisă decât în situații speciale, accidentale, strict necesare și temporare, cu acordul și cu luarea măsurilor suplimentare corespunzătoare, stabilite de organele competente, abilitate în acest sens;

(5) Corpurile de iluminat nu se vor suspenda direct de conductoarele care le alimentează, ele se vor fixa pe plafon cu cârlige sau de perete prin console;

(6) Întreruperea și restabilirea circuitelor trebuie executate numai prin intermediul întrerupătoarelor ori a comutatoarelor;

(7) Folosirea instalației cu defecțiuni sau improvizatii (conductori neizolați, prize sau întrerupătoare defecte, doze de ramificație fără capace de protecție etc.) nu este admis;

- (8) Folosirea siguranțelor supradimensionate la tablourile de distribuție, sau a dispozitivelor, echipamentelor sau sistemelor de protecție defecte, precum și suprasolicitarea circuitelor de prize, iluminat și forță este interzis;
- (9) Executarea instalațiilor electrice sau de paratrăznet se va face cu respectarea prevederilor normativelor specifice, întreținerea, repararea sau modificarea instalațiilor electrice și de paratrăznet se vor efectua numai de către persoane autorizate și cu respectarea termenelor prevăzute de normativele specifice;
- (10) Instalațiile electrice vor avea o execuție corespunzătoare, în funcție de gradul de protecție care trebuie asigurat și al naturii elementelor de construcție ale spațiului respectiv;
- (11) La montarea conductorilor aerieni, izolatorii se vor fixa pe suporturi incombustibile, nu se vor folosi ca suporturi arborii.

Adăposturi de animale

- Art.43.** (1) Intrarea în grajduri sau alte adăposturi de animale și păsări cu lumânări, chibrituri aprinse, sau lămpi de iluminat cu flacără liberă este interzisă;
- (2) Depozitarea materialelor inflamabile în spațiile de adăpostire a animalelor și păsărilor este strict interzis;
 - (3) De regulă, iluminarea adăposturilor de animale se face natural, iluminatul electric al acestor spații se va utiliza cu respectarea condițiilor specifice pentru asemenea situații, în cazul iluminatului electric, nu este permisă folosirea instalațiilor improvizate sau cu defecțiuni, instalația electrică va avea o execuție corespunzătoare în funcție de natura elementelor de construcție ale spațiului respectiv, în lipsa iluminatului electric, se admite folosirea în grajduri a felinarelor numai în timpul cât se desfășoară activități în interior;
 - (4) În grajduri și adăposturi-fânare este interzis fumatul și utilizarea focului deschis, cu desăvârșire;
 - (5) Menținerea curățeniei în jurul adăposturilor, înlăturarea paielor și a altor deșeuri combustibile sunt necesare în permanență;
 - (6) De regulă, adăposturile animalelor nu se încălzesc; în cazul folosirii unor mijloace de încălzire, alimentarea acestora se va face din exterior.

Depozite de furaje și magazii de cereale

- Art.44.** (1) Amplasarea depozitelor de furaje și alte plante se face la distanțe de siguranță, distanța de siguranță este de 25-30 m, față de coșurile de fum ale construcțiilor învecinate, prin care pot ieși scânteii și particule aprinse;
- (2) Terenurile destinate pentru depozitare vor fi curățate de vegetația din jur;
 - (3) Nu se recomandă depozitarea furajelor în apropierea rețelelor electrice, căilor ferate sau drumuri publice la o distanță, măsurată pe orizontală, mai mică de 40 m, respectiv 25-30 m;
 - (4) Utilizarea focului deschis, fumatul, iluminatul cu flacără liberă și aruncarea cenușei fierbinți sunt interzise în apropierea depozitelor de furaje, la o distanță mai mică de 25-30 m;

(5) Se interzice jocul copiilor cu focul și lăsarea lor fără supraveghere în apropierea depozitelor de furaje;

(6) Se interzice depozitarea furajelor sau cerealelor cu umiditate ridicată, deoarece prezintă pericol de încălzire și autoaprindere și se va urmări în permanență ca temperatura să nu depășească limitele admise;

(7) În aceste spații sunt interzise fumatul și executarea lucrărilor de sudură electrică sau oxiacetilenică și a oricăror lucrări cu foc deschis, precum și depozitarea unor materiale sau substanțe ușor inflamabile sau care prezintă pericol de explozie.

Alte prevederi pentru anexe gospodărești și dependențe

Art.45. (1) Este interzis folosirea afumătorilor improvizate în podurile caselor prin scoaterea unor cărămizi din coșul de fum sau neridicarea zidăriei coșurilor deasupra acoperișului, ori lăsarea deschisă a ușițelor de curățare;

(2) Este interzis a se folosi afumători improvizate, ori amplasarea acestora în magazii, șuri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorile se confecționează din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se vor amplasa independent de celelalte construcții din gospodărie;

(3) Este interzis a se depozita în anexele gospodărești orice fel de lichid inflamabil cu excepția celui necesar uzului casnic necesar și obișnuit, în cantitate de cel mult 25 litri, acesta se va păstra în vase metalice, bine închise și la locuri ferite de pericolul incendierii.

Folosirea mașinilor de gătit, aparatelor electrice, aparatelor de uz casnic

Art.46. Utilizarea oricăror mașini și aparatelor de orice fel se va face cu respectarea strictă a instrucțiunilor date de producător.

Art.47. - (1) Este interzis a se mânui și transporta buteliile de gaze lichefiate, fără luarea măsurilor de protecție împotriva lovirii, căderii și deformării lor;

(2) Buteliile de aragaz nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate, cu furtunul de cauciuc ce prezintă porozități, crăpături sau lărgiri la capete sau fără coliere metalice de strângere;

(3) Buteliile de aragaz nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare și nu vor fi culcate; distanța dintre butelie și aparat trebuie să fie de minim 1 m, iar față de surse de căldură cu flacără deschisă, de cel puțin 2 m;

(4) Încercarea etanșeității nu se face cu flacără deschisă; verificarea se execută numai cu emulsie de săpun și apă; aprinderea focului în cazul folosirii gazelor lichefiate se face respectând principiul gaz pe flacără;

(5) Se interzice utilizarea recipientelor neomologate sau defecte și transvazarea improvizată sau neautorizată a gazelor petroliere lichefiate dintr-un recipient în altul;

(6) Lămpile de gătit și de iluminat cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul să nu prezinte fisuri și să nu aibă scurgeri; umplerea rezervoarelor se va efectua numai când lămpile sunt stinse;

- (7) Utilizarea consumatorilor de energie electrică (reşouri, radiatoare sau alte aparate electrice), care se pot supraîncălzi se va face cu luarea măsurilor de izolare faţă de elementele combustibile;
- (8) Introducerea conductorilor electrici fără ştecher în priză sau legarea direct în tablourile electrice sau aparent în dozele de ramificaţie nu este permis;
- (9) Lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice sau a legăturilor este interzis;
- (10) Lăsarea în funcţiune fără supraveghere a oricărui fel de aparat electric: televizor, radio, fier de călcat, reşou, radiator, etc. nu este permis;
- (11) Fierul de călcat va fi aşezat în timpul folosirii, pe suport de sârmă, din cărămidă sau alte materiale incombustibile;
- (12) Aparatele electrice de încălzit se vor utiliza fără suprasolicitarea instalaţiei electrice; aceste aparate trebuie amplasate la o distanţă de cel puţin 1 m faţă de materialele combustibile din apropiere; nu este permisă exploatarea unor aparate electrice de încălzit improvizate, artisanale sau neomologate;
- (13) Copiii nu trebuie lăsaţi fără supraveghere în încăperi în care se află maşini de gătit, aparate electrice sau alte aparate de uz casnic în funcţiune.

Focul deschis și fumatul

Art.48. (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, fără respectarea distanţelor de siguranţă, sau pe timp de vânt și lăsarea lui fără supraveghere sunt interzise;

(3) Trebuie înlăturat cu desăvârşire accesul copiilor la chibrituri, brichete, lumânări sau alte asemenea surse de foc;

(4) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri amenajate, la distanţe de siguranţă, încât să nu permită propagarea focului, la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi;

(5) Utilizarea focului deschis pentru arderi de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, se admite numai în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activităţii, numai după obţinerea permisului de lucru cu focul;

(6) Preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în condiţii și în locuri în care se pot produce incendii, constituie o obligație a persoanelor care răspund potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor;

(6) Fumatul este interzis, de regulă, în toate locurile unde nu se admite folosirea focului deschis.

Locurile de fumat se pot amenaja la 10 m faţă de locurile în care există materiale solide combustibile (lemn, textile, hârtie, etc), 40 m faţă de locurile în care există pericol de explozie și 50 m faţă de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau în zonele împădurite;

(7) Utilizarea focului deschis și fumatul se reglementează de către factorii responsabili potrivit normelor și dispozițiilor generale.

Construcții de locuit în mediul urban (blocuri de locuințe)

Art.48. (1) Conducerea asociației de locatari sau proprietari ai imobilelor de locuit are următoarele obligații:

- a) să desfășoare activități de informare și instruire pentru cunoașterea regulilor și măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
- b) să stabilească și să asigure pe baza normelor legale, necesarul de mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor;
- c) să controleze existența și starea mijloacelor de stingere a incendiilor și să urmărească menținerea în stare de funcționare a acestora;
- d) să dispună măsuri pentru remedierea de îndată a tuturor deficiențelor constatate cu privire la dotarea clădirilor, precum și la construcții și instalații de natură să provoace incendii, a caror remedieri intră, potrivit legii, în obligațiile asociațiilor.

(2) Conducerea asociației trebuie să interzică :

- a) realizarea oricarui tip de amenajări sau depozitarea în casele de scări, a materialelor de orice fel care conduc la reducerea gabaritului sau blocarea căilor de acces și de evacuare;
- b) depozitarea substanțelor cu pericol de incendiu în poduri, subsoluri, garaje sau în case de scări din clădirile de locuit;
- c) utilizarea focului deschis în poduri și subsoluri fără luarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor corespunzătoare, conform dispozițiilor generale emise de organele abilitate de lege referitoare la acest domeniu;
- d) schimbarea destinației sau modificarea construcțiilor și instalațiilor utilitare, de către persoane fizice și juridice neautorizate;
- e) executarea lucrărilor de verificare, întreținere și reparații, la instalațiile utilitare, de către persoane neautorizate sau fără respectarea prevederilor legale;
- f) folosirea în caz de incendiu, a ascensoarelor în scopul evacuării persoanelor;
- g) blocarea accesului și circulației autospecialelor de intervenție în zonele de locuit sau la sursele de alimentare cu apă (hidranți stradali, bazine etc.);
- h) exploatarea sistemelor, aparatelor, echipamentelor și instalațiilor utilitare (de alimentare cu energie electrică, de alimentare cu apă, de încălzire, de gaze, de ventilație, de paratrăznet, etc.) cu defecțiuni, suprasolicitate, cu improvizații, după caz, sau fără protecții corespunzătoare față de materialele sau substanțele combustibile din spațiul în care sunt utilizate;
- i) păstrarea în locuințe a carburanților sau a altor lichide inflamabile în cantități mai mari decât necesarul pentru uzul casnic normal și obișnuit sau păstrarea lor în ambalaje (vase) necorespunzătoare.

REGULI ȘI MĂSURI DE P.S.I. LA CONSTRUCȚIILE CU FUNCTIONALITĂȚI MULTIPLE

Art.49. La executarea construcțiilor cu funcționalități multiple se ține cont de rezistența structurilor superioare;

Art.50. Fiecare funcțiune civilă (publică) distinct se separă de restul construcției prin pereți și planșee corespunzătoare în funcție de riscul de incendiu și densitatea sarcinii termice;

Art.51. Prin conformarea construcției se va urmări dispunerea distinctă a funcțiilor cu risc mare de incendiu, separându-se cu elemente de construcție rezistente la foc corespunzătoare densității sarcinii termice din spațiile respective, astfel încât să nu pună în pericol alte funcțiuni civile (publice) adiacente sau construcția;

Art.52. - Funcțiunile civile (publice) cu risc mare de incendiu nu trebuie dispuse sub spații cu aglomerări de persoane iar, în cazul în care aceasta nu este posibilă, cu justificare tehnică, se vor asigura măsuri de protecție compensatorii corespunzătoare;

Art.53. - Funcțiunile civile (publice) dispuse în construcție se separă între ele și față de căile comune de circulație și evacuare, prin elemente rezistente la foc, corespunzător destinațiilor și tipurilor de clădire;

Art.54. Prin dispunerea, alcătuirea și realizarea elementelor despărțitoare se va asigura limitarea propagării focului și a fumului la spațiile adiacente și se va împiedica propagarea ușoară a focului și fumului;

Art.55. Construcțiile cu funcțiuni mixte civile (publice) pot avea căi de evacuare comune tuturor funcțiilor civile (publice) din clădire;

Art.56. Instalațiile utilitare aferente vor respecta prevederile reglementărilor tehnice de specialitate, corespunzător destinațiilor și riscurilor de incendiu etc;

Art.57. Construcțiile cu funcțiuni multiple vor avea asigurate căi de acces, intervenție și salvare, astfel distribuite, alcătuite, marcate, echipate și realizate încât să permită evacuarea și intervenția ușoară în caz de incendiu;

Art.58. Construcțiile cu funcțiuni multiple se dotează cu mijloace de primă intervenție corespunzătoare destinației și clasei de incendiu, potrivit normelor de dotare;

Art.59. Construcțiile cu funcțiuni multiple se echipează cu instalații de semnalizare și stingere a incendiilor, conform reglementărilor tehnice de specialitate.

REGULI ȘI MĂSURI DE P.S.I. LA EFECTUAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE CU RISC DE INCENDIU

Art.60. Utilajele agricole (tractoarele, combinele de recoltat, autovehiculele de transport ce se vor folosi la recoltarea cerealelor, etc.) vor fi verificate tehnic de persoane autorizate înlăturându-se toate defecțiunile care ar putea cauza incendii;

Art.61. Autovehiculele care se utilizează în perioada de recoltare, vor fi pregătite în mod special de către deținători, conform normelor specifice și instrucțiunilor producătorului;

Art.62. Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor mașinile de orice fel trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- a) sistemele de aprindere, de alimentare, carbu-rație și de distribuție să fie perfect reglate pentru a preveni explozii false, însoțite de eliminarea de scântei sau gaze în stare arzând;
- b) rezervoarele cu combustibil și întreaga instalație de alimentare cu carburanți să fie etanșă, fără pierderi de carburanți;
- c) instalațiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate, conductoarele și siguranțele să fie dimensionate corespunzător, acumulatorul să fie bine fixat, fișele montate corect, capacul delcoului să fie fără crăpături, iar condensatorul în perfectă stare de funcționare;
- d) țevile de eșapament de la tractoare să fie prevăzute cu dispozitive de reținere a scânteiilor (parascântei) omologate;
- e) se va curăța de funingine toba de eșapament;
- f) șoferii vor fi instruiți în mod special, pentru a cunoaște pericolele de incendiu, măsurile de prevenire și de combatere, mânăuirea stingătoarelor de incendiu;
- g) toate tractoarele, autocombinele și autovehiculele vor fi dotate cu stingătoare cu praf și CO₂ în stare de funcționare, conform instrucțiunilor tehnice specifice și cele emise de producători;

Art.63. (1) În perioada coacerii și până la terminarea recoltării cerealelor, se va interzice fumatul, iluminatul cu flacăra deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe miriști.

În aceste locuri se vor instala plăci cu inscripția ”**FUMATUL OPRIT**”;

(2) Utilizarea focului deschis și fumatul se reglementează de către factorii responsabili în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.64. La efectuarea secerișului și la recoltarea cu combina în lan, lucrările vor începe prin izolarea lanurilor față de drumurile, masivele păduroase, și căile ferate cu care se mărginește prin crearea unor fâșii paralele arate, paie și cerealele boabe rezultate de la recoltare fiind evacuate în afara fâșiei.

Art.65. Reparațiile de durată și întreținerea mașinilor se vor face numai în afara lanurilor sau ariilor, la cel puțin 20 m de acestea. Micile depanări se pot face și pe locul de muncă

fără a se folosi surse de foc (reparațiile care necesită folosirea aparatului de sudură se vor face cât mai departe de lanuri și arii).

Art.66. Zilnic, la terminarea sau înainte de începerea recoltatului, combinele se vor curăța prin spălare de scurgerile de carburanți și lubrifianți precum și de pleavă.

REGULI ȘI MĂSURI P.S.I. LA DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE ÎN ZONA FONDULUI FORESTIER

Art.67. (1) Autoritatea silvică și deținătorul de păduri proprietate privată au obligația să asigure prevenirea și stingerea incendiilor la fondul forestier;

(2) Consiliul județean și consiliile locale, unitățile și serviciile de pompieri, unitățile de poliție și jandarmerie, unitățile Ministerului Apărării Naționale, potrivit atribuțiilor ce le revin prin lege, vor sprijini acțiunile de prevenire sau stingere a incendiilor, după caz, în zonele cu vegetație forestieră;

(3) Măsurile organizatorice și cele silvico-tehnice privind prevenirea și stingerea incendiilor la fondul forestier, prevăzute în normele în domeniu, vor fi respectate cu strictețe de toți deținătorii de păduri, indiferent de titularul dreptului de proprietate;

(4) Măsurile organizatorice presupun reglementări privitoare la: acțiuni instructiv-educative privind măsurile de prevenire a incendiilor de pădure, organizarea și executarea unui program de măsuri speciale în perioadele secetoase și caniculare, marcarea locurilor admise în pădure (pentru popas, fumat și parcare, în interes turistic etc.), marcarea drumurilor permise sau interzise circulației;

(5) Măsurile silvico-tehnice presupun:

a) plantațiile de rășinoase se vor crea în amestec cu foioasele acolo unde condițiile bioecologice permit aceasta. În aceleași condiții pe marginea masivelor de rășinoase schemele de împădurire pentru viitoarele împăduriri vor avea prevăzut o bandă de 4-8 rânduri de foioase sau larice;

b) lizierele trupurilor de pădure ce se vor crea vor fi închise cu vegetație densă verde, arbustiv;

c) liniile somiere să fie cultivate și întreținute astfel încât să constituie benzi de prevenire a extinderii eventualelor incendii;

d) la operațiunile culturale, se va urmări scoaterea materialului rezultat pentru diminuarea potențialului de combustie în cazul unui eventual incendiu;

e) pe traseele drumurilor, șoselelor, căilor ferate (normale sau forestiere) ce trec prin păduri, se vor amenaja benzi izolatoare în zonele ce reprezintă pericol de incendiu prin îndepărtarea litierii și a resturilor combustibile, pe o lățime de 5-10 m, pe care este interzisă depozitarea materialului combustibil (vegetație ierboasă uscată, gunoaie, lichide inflamabile etc.);

f) în pădure se va asigura o stare corespunzătoare de igienă prin extragerea arborilor uscați, lăncezi, rupți sau doborâți de vânt;

(6) La încheierea oricărui tip de contracte sau convenții privind exploatarea, administrarea sau orice altă activitate în legătură cu fondul forestier părțile sunt obligate să consemneze

în actele respective răspunderile ce le revin, în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor.

7) Persoanele fizice și juridice care desfășoară diferite activități în zonele cu vegetație forestieră sau în apropierea acestora au obligația să respecte în orice împrejurare prevederile normelor specifice din domeniu, precum și dispozițiile emise de organele abilitate, privind lucrările cu foc deschis, fumatul, arderea resturilor vegetale sau de altă natură, precum și regulile pentru perioadele caniculare sau secetoase;

(8) Totodată la utilizarea focului deschis și fumatului se vor respecta prevederile legale în vigoare.

REGULI ȘI MĂSURI DE P.S.I. LA ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER, CARE PRESUPUN PREZENȚA UNUI NUMĂR MARE DE PERSOANE

Art.68. La organizarea unor activități publice în aer liber întreceri sportive, manifestații, mitinguri, spectacole, festivaluri, sărbători tradiționale sau religioase se vor avea în vedere următoarele:

a) organizatorul activității va respecta condițiile impuse de către deținătorul terenului, stabilite pe bază de contract sau convenție;

b) în cazul întrecerilor sportive, manifestațiilor revendicative, a mitingurilor, organizatorul va interzice participanților utilizarea unor materiale sau substanțe care prezintă pericol de incendiu (artificii, alte substanțe piroforice, mijloace incendiare etc.) și va asigura respectarea prevederilor legale din domeniu;

c) în cazul în care din motive artistice sunt necesare utilizarea unor substanțe piroforice sau de altă natură care presupun focul deschis se vor respecta prevederile legale, de asemenea în privința fumatului se va respecta aceeași reglementare. Totodată utilizarea artificiilor, substanțelor piroforice etc. se va face cu respectarea regulilor tehnice specifice din domeniu precum și a instrucțiunilor date de producător;

d) în toate situațiile, scenele se vor amenaja în spațiu deschis, cu cel puțin două posibilități de acces;

e) instalațiile electrice vor fi executate numai de personal autorizat și cu respectarea strictă a normelor în vigoare;

f) organizatorul va numi persoane instruite cu sarcini de supraveghere a tuturor activităților care pot conduce la incendii, precum și pentru stingerea acestora. Dacă nu poate executa această activitate va încheia contracte sau convenții cu persoane calificate în acest sens.

Art.69. La organizarea unor târguri, bâlciuri, oboare, piețe etc. se vor respecta următoarele măsuri:

a) delimitarea locurilor destinate diverselor activități ce se desfășoară în perimetrul târgului (comercializare animale, cereale, bunuri de consum, cherestea și materiale de construcții (etc));

b) interzicerea utilizării focului deschis pe timpul desfășurării activității în târguri și piețe, fără respectarea prevederilor legale în vigoare;

- c) depozitarea jarului și cenușei se face în locuri special amenajate după o prealabilă stingere cu apă;
- d) asigurarea și menținerea liberă, în permanență a căilor de acces, circulație și de intervenție în caz de incendiu;
- e) organizatorul va asigura un pichet de incendiu cu mijloace și materiale de primă intervenție corespunzătoare riscului de incendiu;
- f) stabilirea de către organizatorul sau administratorul activității a modului de anunțare a incendiilor la serviciile de pompieri;
- g) târgurile pentru comercializarea autovehiculelor se vor amplasa la distanțe de siguranță față de vecinătăți. Se interzice accesul în târguri a autovehiculelor care prezintă scurgeri de combustibil.

REGULI ȘI MĂSURI P.S.I. LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Măsuri preventive

Căi de evacuare și salvare

Art.70. Căile de evacuare și salvare din unitățile de învățământ (coridoare, scări, ieșiri) trebuie să fie permanent utilizabile, iar lățimea acestora nu trebuie îngustată prin amplasarea de automate pentru sucuri, dulapuri etc. De acest lucru se va ține seama și la pregătirea și realizarea festivităților școlare, serbărilor organizate de clase și altor manifestări extrașcolare. Ușile trebuie ținute permanent închise.

În caz de incendiu, pe timpul parcurgerii traseului de evacuare, se va urmări închiderea tuturor ușilor, fără însă a le bloca.

Sistem de alarmare

Art.71. Funcționarea sistemului de alarmare trebuie verificat în afara orelor de învățământ. Semnalul de alarmare trebuie să fie cunoscut de către profesori și elevi. Se recomandă, pregătirea și a altor echipamente de alarmare de rezervă (de exemplu: clopoțel, megafon etc.).

Instalații de stingere

Art.72. Stingătoarele și hidranții trebuie să fie permanent accesibile și în stare de funcționare.

Ocuparea claselor

Art.73. Clasele în care sunt copiii cu handicap locomotor și clasele I trebuie amplasate pe cât posibil la parter.

Dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru acești elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă.

Planul general și planurile pe etaje

Art.74. La parter, în locul cel mai vizibil (în apropierea intrării) se va amplasa dosarul cuprinzând planul general al școlii și planurile pe etaje, pe care se vor desena căile de evacuare și salvare, echipamentele de alarmare, stingătoarele și hidranții, precum și alte instalații tehnice de protecție (de exemplu: sisteme de evacuare a fumului, instalații de ventilație, etc.).

Planul de alarmare și evacuare

Art.75. Fiecare școală trebuie să-și elaboreze propriul plan de alarmare și evacuare. Acesta cuprinde măsurile organizatorice care trebuie luate în caz de pericol.

(1) În prima săptămână de curs a anului școlar toți elevii vor fi instruiți cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu. Pe parcursul anului școlar, în cadrul orelor speciale, în baza programei de învățământ, elevilor li se vor transmite cunoștințele generale în domeniul apărării împotriva incendiilor. În fiecare sală de clasă se vor afișa instrucțiunile pe care elevii și profesorii trebuie să le cunoască și să le urmeze în cazul declanșării alarmei de evacuare. Profesorii au rolul de a-i instrui pe elevi în ceea ce privește pregătirea generală în domeniul apărării împotriva incendiilor, cunoașterea planului de alarmare și evacuare și a comportamentului pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu.

(2) La predarea acestor cursuri pot participa și cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al Județului Brașov.

Exerciții de alarmare și evacuare

Art.76. După instruire, cel târziu în a doua săptămână de curs din anul școlar, trebuie să aibă loc primul exercițiu de alarmare de evacuare. Exercițiul de alarmare și evacuare se execută în condițiile cele mai dificile (de exemplu: unele coridoare și / sau casa scării pline de fum). Elevii trebuie informați corect cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l aibă în caz de incendiu și anumite pericole la care pot fi supuși (de exemplu: să se deplaseze cât mai aproape de podea în încăperile cu fum).

Semnificația ușilor închise ca protecție contra propagării fumului și căldurii.

Stingerea focului de pe hainele incendiate cu o altă haină sau prin rostogolire pe podea, interzicerea utilizării liftului în caz de incendiu).

Comportament în caz de pericol

Alarmarea

Art.77. Directorul școlii, profesorii sau personalul administrativ al școlii pot declanșa alarma și să anunțe forțele de intervenție prin apelarea numărului de telefon **112**.

Evacuarea clădirii

Art.78. Elevii părăsesc clădirea sub supravegherea profesorului, se vor utiliza căile de evacuare și salvare fără pericole. Nu se vor lua alte obiecte personale (ghiozdane, obiecte de vestimentație, etc.).

La părăsirea clasei, profesorul se va asigura că toți elevii au ieșit din încăpere.

Locul de adunare

Art.79. Elevii vor fi conduși la locul de adunare dinainte stabilit pentru fiecare clasă, profesorul face prezența și anunță rezultatul directorului școlii sau responsabilului p.s.i. din școală.

Informarea pompierilor

Art.80. Pompierii sunt întâmpinați de directorul școlii (reprezentantul acestuia), care îi informează cu privire la:

- a) - numărul și locurile posibile din școală în care mai sunt persoane,
- b) - situația intrărilor, pe casele de scări și pe coridoare,
- c) - locul unde s-a produs incendiul și propagarea acestuia,
- d) - alte date solicitate de forțele de intervenție.

REGULI ȘI MĂSURI P.S.I. LA CONSTRUCȚII PENTRU CULTURĂ

Prevederi generale

Art. 81. (1) Toate construcțiile de cultură se vor realiza cu respectarea prevederilor normelor tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului;

(2) Instalațiile electrice, sanitare, de încălzire, ventilație, telecomunicații și paratrăznet se vor realiza conform prevederilor normativelor specifice în vigoare;

(3) Pentru toate construcțiile de cultură se vor asigura căi de acces, de evacuare și intervenție în caz de incendiu, conform reglementărilor tehnice specifice în domeniu;

(4) În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu lățimea de 3 m și o înălțime de 3,5 m;

(5) Căile de acces, de evacuare și de intervenție și pasajele se vor menține în permanență libere, practicabile și curate;

(6) Dotarea cu mijloace tehnice de intervenție se va efectua cu respectarea normelor de dotare specifice, asigurându-se un minim prevăzut în prezentele reglementări.

Expoziții și muzee

Art.82. (1) Amplasarea standurilor, vitrinelor și panourilor se va face astfel încât căile de evacuare și de circulație a publicului să fie în permanență libere;

(8) Vitrinele aflate pe căile de evacuare nu vor cuprinde exponate care se aprind ușor, ard violent sau prezintă pericol de explozie.

Art.83. (1) Elementele de structură ale panourilor și standurilor se vor executa pe cât posibil din materiale incombustibile, iar lemnăria și pânzeturile folosite vor fi ignifugate conform normativelor în vigoare;

(2) Traseele circuitelor electrice care luminează standurile, panourile și vitrinele nu vor fi amplasate în spațiile de trecere a vizitatorilor sau direct pe elementele combustibile.

Art.84. (1) Circuitul vizitatorilor va fi indicat prin săgeți, începând cu ușa de intrare în sălile de expunere până la ieșire, circulația vizitatorilor va fi dirijată de către personalul de supraveghere;

(2) Se vor întocmi planuri de evacuare atât a vizitatorilor cât și a exponatelor;

(3) Vizitatorii vor fi atenționați și supravegheați pentru a nu introduce substanțe inflamabile în muzee și pentru a nu se fuma.

Art.85. (1) Încălzirea sălilor de expunere se va face prin instalații de încălzire centrală, de condiționare a aerului, iar în cazul că nu este posibil, numai prin sobe cu acumulare de căldură;

(2) Se vor asigura spații de siguranță a minimum 1 m între elementele sistemelor de încălzire și obiectele de artă, manuscrise, țesături etc.

Art.86. (1) Instalațiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse în vitrine și panouri se vor realiza numai în tuburi din materiale incombustibile (oțel, ceramică);

(2) Documentele scrise pe diferite pergamente și cele cu sigilii de ceară vor fi expuse în vitrine cu sistem de iluminat din exterior;

(3) În atelierile de restaurare, se va menține permanent curățenia, iar aparatele de călcat vor fi ținute pe suporturi necombustibili.

Art.87. Depozitarea obiectelor de artă ale muzeelor se va face în următoarele condiții:

a) încăperile folosite numai în scopul păstrării și depozitării documentelor muzeale vor fi separate prin pereți și uși antifoc;

b) la așezarea rafturilor în depozite se vor lăsa culoare de acces care în permanență trebuie să fie libere;

c) corpurile de iluminat vor fi prevăzute cu capace de protecție.

Arhive și biblioteci

Art.88. (1) Spațiile de depozitare a arhivei, precum și fondul special al bibliotecilor se amenajează în construcții sau încăperi rezistente la foc.

(2) Amplasarea depozitelor de arhivă și ale bibliotecilor se face, de regulă, la nivelele inferioare ale construcțiilor, exceptând subsolurile sau demisolurile;

(3) Se interzice amenajarea depozitelor bibliotecilor și arhivelor în următoarele situații:

- a) în apropierea magaziiilor cu substanțe combustibile ori explozive;
- b) în mansardele, podurile, subsolurile și demisolurile clădirilor;
- c) în construcții provizorii sau cele executate din materiale combustibile.

Art.89. Se vor respecta următoarele reguli:

a) încăperile destinate pentru săli de lectură, camere de lucru, cercetare, conservare etc. trebuie să fie separate de spațiile de depozitare a arhivei și a fondului special al bibliotecilor prin elemente incombustibile rezistente la foc;

b) prin pereții depozitelor, bibliotecilor și arhivelor se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, a coșurilor și canalelor de fum;

c) între corpurile de iluminat electrice cu incandescență și materialele combustibile trebuie să se asigure o distanță de cel puțin 50 cm. Pentru spații care adăpostesc mai mult de 100 m liniari de rafturi, circuitul pentru iluminat se acționează din exteriorul spațiilor respective.

Corpurile de iluminat vor avea capace de protecție;

d) rafturile, fișetele, dulapurile, rastelele etc. trebuie să fie confecționate din materiale incombustibile. Cele combustibile se vor ignifuga conform prevederilor normativelor în vigoare;

Art.90. În interiorul sălilor de lectură și arhivelor se interzice:

- a) folosirea focului deschis și fumatului;
- b) depozitarea lichidelor combustibile;
- c) existența prizelor și a tablourilor electrice.

Discoteci și cluburi

Art.91. (1) Pe căile de evacuare a persoanelor, finisajele trebuie să fie, de regulă, incombustibile.

Se admit pardoseli din lemn, mochete și finisaje din folii de maximum 2 mm lipite pe suport incombustibil.

(2) În holurile de acces, se admite placarea cu lemn a pereților incombustibili luându-se măsuri necesare de protecție (tratare cu substanțe ignifuge);

(3) Tavanele false, placările, tratamentele fonice și termice, precum și finisajele combustibile vor fi astfel montate și protejate față de corpurile de iluminat, aparate electrice și alte surse de încălzire, încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

(4) Nu se vor utiliza abajururi combustibile la iluminatul semiobscur din discoteci și săli de dans.

(5) În cazul folosirii pentru iluminatul local a lumânarilor se vor lua măsuri de protecție a acestora față de materialele combustibile prin suporturi incombustibile. Suporturile vor fi fixate pentru a nu fi răsturnate la posibile manevre.

(6) În sălile unde este permis fumatul, se vor prevedea scrumiere pe fiecare masă, iar pentru sălile de dans acestea se vor amplasa la minimum 1,5 m de perdele, draperii etc.

- (7) Se va asigura deschiderea ușoară a ușilor, în sensul fluxului de evacuare.
- (8) Pe căile de evacuare nu se admit uși false sau placate cu oglinzi.

Studiouri de radio și televiziune

- Art.92.** (1) Finisajele și tratamentele termice sau fonoabsorbante combustibile montate pe pereți incombustibili nu vor crea goluri cu adâncimea mai mare de 5 cm față de acestea;
- (2) Tavanele false, placările, tratamentele fonice combustibile vor fi astfel montate față de sursele de încălzire (instalații electrice, corpuri de iluminat) încât să nu fie posibilă aprinderea lor;
 - (3) La instalarea proiectoarelor se va ține seama ca acestea să fie asezate la o distanță de minim 1 m față de decoruri și celelalte materiale combustibile;
 - (4) Nu este permisă cuplarea aparatului direct pe comutatori și întrerupător fără ca tabloul sau cutia de distribuție să fie prevăzută cu siguranțe calibrate;
 - (5) Conectarea la tablourile de distribuție a aparatelor de iluminat și a celorlalte echipamente electrice poate fi făcută numai de către personal calificat.
 - (6) Studiourile se dotează cu stingătoare, asigurând un stingător portativ cu pulbere la 150 m.p., dar minim 2 stingătoare pe fiecare nivel de clădire.

Săli de vizionare a filmelor (cinematografe)

- Art.93.** (1) Se va asigura verificarea periodică a instalațiilor electrice de încălzire, de ventilație, de iluminat de siguranță, asigurându-se permanent buna funcționare a acestora;
- (2) Se va asigura respectarea normelor în vigoare privind dotarea cu mobilier a sălilor de cinematografe (lățimea trecerilor între grupele de locuri, distanța dintre rânduri etc.);
 - (3) Nu se admit oglinzi sau uși false pe căile de evacuare;
 - (4) Pe coridoarele sălilor, mochetele vor fi bine fixate pe pardoseală;
 - (5) Se interzice introducerea în cinematografe a vaselor cu lichide inflamabile;
 - (6) Deasupra ușilor de ieșire din sălile de cinema se instalează inscripția luminoasă "IEȘIRE" iluminată prin sistemul iluminatului de siguranță;
 - (7) Pe timpul vizionării cât și la evacuarea spectatorilor se va asigura cu personalul de serviciu, supravegherea sălilor;
 - (8) După terminarea programului se va face un control amănunțit în sălile de spectacole, cabine de proiecție și celelalte încăperi.

Art.94. Se interzice:

- a) amenajarea standurilor de expoziții, bufete etc., pe platformele și treptele scărilor;
- b) depozitarea de materiale, obiecte etc., sub pardoseala scenei de lemn, sub casa scărilor;
- c) introducerea scaunelor suplimentare;
- d) orice alte schimbări ale destinațiilor spațiilor fără respectarea prevederilor legale.

REGULI ȘI MĂSURI P.S.I. LA CONSTRUCȚIILE DE CULT: BISERICI, MĂNĂSTIRI, SCHITURI, CASE DE RUGĂCIUNE ȘI ALTE CONSTRUCȚII DE CULT

Art.95. În aceste spații se vor asigura următoarele:

- a) cu prilejul serviciilor religioase se va pune în vedere participanților respectarea strictă a măsurilor de protecție privind utilizarea lumânărilor sau a altor obiecte cu flacără liberă sau foc deschis;
- b) interzicerea accesului participanților în incintă peste capacitatea bisericii;
- c) amplasarea unor suporturi metalice pentru depunerea lumânărilor aprinse la o distanță corespunzătoare de elementele combustibile din interiorul bisericilor;
- d) la terminarea slujbei religioase lumânările stinse se vor colecta în afara bisericii, în locuri special amenajate;
- e) supravegherea permanentă, de către o persoană anume desemnată, a locurilor în care se utilizează focul deschis și a sobelor. Exploatarea sistemelor de încălzire pe toată durata funcționării lor.
Exploatarea sistemelor de încălzire se va efectua cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări;
- f) interzicerea depozitării materialelor inflamabile ori combustibile în poduri și balcoane ori amenajarea unor spații necorespunzătoare pentru păstrarea lor;
- g) instalațiile electrice, de paratrăznet și aparatele electrice de uz obișnuit se vor realiza și exploata cu respectarea normelor în vigoare;
- h) dotarea lăcașurilor de cult cu mijloace de detecție, de semnalizare sau de stingere a incendiilor se va executa în conformitate cu normele de dotare specifice, cu respectarea minimumului de dotare tehnică;
- i) marcarea vizibilă a ieșirilor și stabilirea modului de evacuare a persoanelor în caz de pericol, pentru evitarea producerii de accidente în rândul acestora.

REGULI ȘI MĂSURI P.S.I. LA ARENE PENTRU SPORT, STADIOANE

- Art.96.**(1) La organizarea și desfășurarea întrecerilor sportive în aer liber organizatorul va asigura respectarea prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;
- (2) Exploatarea instalațiilor utilitare ale arenelor de sport ale stadioanelor, ale sălilor de sport se va face cu respectarea prevederilor specifice din domeniu;
 - (3) Accesul publicului se va limita strict la capacitatea proiectată pentru arena sportivă (stadion sau sală de sport);
 - (4) Se vor respecta cu strictețe regulile și măsurile privind anunțarea, alarmarea, evacuarea și intervenția specifice acestui tip de construcții.

REGULI ȘI MĂSURI P.S.I. LA STRUCTURI DE PRIMIRE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

Hoteluri

Art.97. (1) La hoteluri, indiferent de capacitate se interzice:

- a) construirea de anexe provizorii (magazii, șoproane, chioșcuri etc.) lângă hoteluri sau vile;
- b) depozitarea combustibililor solizi (lemne, cărbune) și a ambalajelor la mai puțin de 20 m de orice structură de primire;
- c) utilizarea pentru încălzit a aparatelor electrice (calorifer cu ulei, radiatoare etc.) precum și a celor care folosesc gazele drept combustibil fără respectarea normelor tehnice specifice din domeniu;
- d) folosirea podurilor clădirilor în scopul depozitării materialelor combustibile sau întrebuințării ca: spălătorii, ateliere, magazii.

Art.98. (1) Elementele de construcție din materiale combustibile se vor proteja prin ignifugare, conform normativelor tehnice specifice;

(2) Se va asigura marcarea clară, vizibilă și iluminarea corespunzătoare a tuturor căilor de evacuare din interiorul clădirilor, se recomandă marcarea prin indicatoare iluminate.

Art.99. (1) În camerele de hotel, pe partea interioară a ușilor se va afișa schița cu traseul de evacuare a turiștilor (spre ieșirea principală și cea de serviciu);

(2) Personalul unității va fi instruit asupra modului în care se va face alarmarea, anunțarea, orientarea și evacuarea persoanelor spre ieșire, precum și asupra modului de folosire a mijloacelor tehnice de intervenție;

(3) Alarmarea și anunțarea în caz de incendiu se va face în așa fel încât să nu producă panică în rândul turiștilor, independent pe fiecare nivel;

(4) Spațiile comune vor fi verificate prin serviciul de rond de către personalul de serviciu, la fiecare oră, cu excepția celor dotate cu instalații automate de detectare și semnalizare ce se vor verifica la interval de 2-3 ore;

(5) Spațiile de recepție, pentru asigurarea unei intervenții eficiente și pentru protecția personalului, vor fi dotate cu mijloace de iluminare (lanterne sau felinare), mijloace tehnice de stingere a incendiilor (stingătoare de incendiu), mijloace de protecție a căilor respiratorii și cordițe de salvare.

(6) În jurul hotelului vor exista și se vor menține libere căile de acces pentru autospecialele de intervenție.

Spații pentru agroturism (cabane, campinguri)

Art.100. (1) Amplasarea campingurilor se va face cu avizul organelor administrative, silvice, agricole etc. pe raza cărora urmează a fi amplasate, asigurându-se totodată mijloacele și materialele inițiale, necesare preîntâmpinării și stingerii incendiilor;

(2) Suprafața campingurilor va fi delimitată prin împrejmuire.

- (3) În păduri, campingurile se vor amplasa în spații deschise, respectându-se distanțele care să nu prezinte pericol de incendiu, marcându-se cu indicatoare de avertizare corespunzătoare.
- (4) Se va marca și fixa locul pentru amplasarea corturilor, parcare autovehiculelor, locurile destinate focurilor deschise.
- (5) Căsuțele vor fi amplasate astfel încât să se asigure o distanță minimă de siguranță la foc una față de cealaltă și menținerea liberă a acceselor pentru autospecialele de intervenție în caz de intervenție la incendii în interiorul campingului.
- (6) Pe schemele de amplasare a căsuțelor se vor marca pozițiile stingătoarelor, pichetului p.s.i. și a hidranților de incendiu.
- (7) Limitele locurilor în care folosirea focului deschis și a fumatului pot provoca izbucnirea incendiilor vor fi marcate prin indicatoare speciale de interzicere și avertizare.
- (8) Autovehiculele vor fi parcate în locuri special amenajate, dispuse astfel încât să asigure o ușoară și rapidă evacuare în caz de incendiu.
- (9) Resturile vegetale vor fi îndepărtate periodic din jurul căsuțelor.

Art.101. (1) La cazarea în căsuțe, cabane din lemn se interzice:

- a) depozitarea materialelor combustibile în apropierea căsuțelor;
- b) pozarea instalațiilor electrice direct pe materiale combustibile și exploatarea acestora cu improvizații. Folosirea siguranțelor electrice necalibrate, suprasolicitarea instalației electrice;
- c) utilizarea pentru încălzire a aparatelor electrice (radiatoare, calorifere cu ulei, radianți) precum și a celor care folosesc gazele drept combustibil;
- d) fumatul în interiorul cabanelor sau vilelor pentru cazare;
- e) parcare autovehiculelor lângă căsuțele de cazare.

(2) Vilele și căsuțele de cazare construite din materiale combustibile se vor proteja prin ignifugare conform normelor tehnice din domeniu.

Unități de alimentație publică (restaurante, pensiuni, cantine, bufete baruri, bucătării)

Art.102. (1) În unitățile de alimentație publică se interzice cu desăvârșire:

- a) folosirea focului deschis, a mașinilor de gătit, a aparatelor electrice de orice fel, fără o supraveghere permanentă;
- b) introducerea recipientilor care pot provoca explozii și a lichidelor combustibile în spațiile de depozitare;
- c) curățirea pardoselilor din spațiile de producție sau de deservire cu produse petroliere;
- d) blocarea căilor de acces și evacuare sau a ușilor de pe aceste trasee, precum și reducerea gabaritelor acestora;
- e) colectarea resturilor de țigări în cutii de carton.

Art.103. (1) În spațiile de deservire se va asigura un număr suficient de scrumiere iar pe holuri scrumiere cu picior, amplasate la o depărtare de cel puțin 1,5m de perdele și draperii;

(2) Pentru evitarea aglomerării și asigurării evacuării, în sălile de consumație se vor respecta numărul și modul de amplasare a meselor și numărul de locuri stabilite prin proiect;

Art.104. În bucătării și laboratoare se interzice:

- a) utilizarea mașinilor de gătit, a plitelor de orice fel, fără respectarea indicațiilor producătorului;
- b) manevrarea necorespunzătoare a vaselor de gătit care să conducă la deversarea unor produse ușor combustibile;
- c) stingerea cu apă a unor începuturi de incendiu la vasele cu grăsimi sau uleiuri;
- d) curățirea hotelor mașinilor de gătit prin ardere.

Art.105. (1) Folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor și a aragazelor cu g.p.l. se va face cu respectarea strictă a regulilor de exploatare elaborate de producător.

(3) Mașinile de gătit, grătarele și cuptoarele vor fi dotate cu hote prevăzute cu site de protecție.

Aceste hote și tubulaturile vor fi degresate săptămânal și ori de câte ori este nevoie.

Art.106. Se va asigura dotarea cu minimum două stingătoare de incendii a fiecărui spațiu, dar nu mai puțin de un stingător la suprafața de 200 m.p.

REGULI ȘI MĂSURI P.S.I. LA PARCAJE ÎN INTERIORUL LOCALITĂȚII

Art.107. Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație, necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Art.108. Utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizație de construire de către organele abilitate de lege.

Art.109. Suprafața parcajelor se determină în funcție de destinația și capacitatea construcțiilor, de categoria localității în care sunt amplasate acestea conform normativelor specifice în domeniu.

Art.110. Pentru construcțiile care înglobează spații cu diferite destinații, pentru care există norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate în considerare cele care prevăd un număr mai mare de locuri de parcare.

REGULI ȘI MĂSURI P.S.I. LA CIRCULAȚIA ȘI PARCAREA MIJLOACELOR AUTO PENTRU TRANSPORTUL MATERIALELOR PERICULOASE

Art.111. Mijloacele auto pentru transportul materialelor periculoase, clasificate astfel conform legii, pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt omologate pentru clasele

de pericolozitate a materialelor respective și echipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor.

Art.112. Traseele și programele admise pentru circulația mijloacelor auto care transportă mărfuri periculoase, locurile în care se permite staționarea sau parcare a acestora, precum și condițiile privind amenajarea și dotarea acestora cu mijloace p.s.i. se stabilesc prin reglementări specifice și dispoziții emise de agentul economic transportator cu avizul organelor abilitate de lege.

Art.113. Parcarea sau gararea mijloacelor auto pentru transportul materialelor periculoase în parcaje sau garaje publice ori în apropierea clădirilor publice și de locuit este strict interzisă;

Art.114. Platformele de parcare se întrețin în perfectă stare de curățenie, aruncarea pe acestea a bumbacului, câlților sau cârpelor îmbibate cu ulei și produse combustibile este interzisă.

Art.115. Este interzisă parcare pe platformă a autocamioanelor care prezintă scurgeri de combustibil din instalația de alimentare.

Art.116. Este interzisă introducerea pe platformă a autovehiculelor:

- a) încărcate cu material exploziv, inflamabil sau combustibil;
- b) cu rezervor de combustibil fără capac sau fisurat;
- c) cu toba de eșapament sau instalația electrică defectă.

Art.117. Distanțele de siguranță pentru platformele de parcare și construcțiile vecine se stabilesc conform normelor de prevenire și stingere a incendiilor, considerând platformele de gradul I-II rezistența la foc și categoria C pericol de incendiu.

Art.118. Pentru asigurarea unei evacuări ușoare a autovehiculelor de pe platforme de parcare, se vor respecta următoarele spații minime între autovehicule:

- a) 0,7 m între două autovehicule alăturate paralel, la autocamioane distanța se măsoară între obloanele laterale;
- b) 1 m între două autovehicule așezate spate în spate.

ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE INTERVENȚIE SISTEME ȘI SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ

Art.119. Sistemele de alimentare cu apă a mașinilor de incendiu se pot realiza: direct, în releu, în navetă și mixt.

Art.120. (1) La alimentarea directă cu apă, mașinile de incendiu se amplasează la sursa de apă și de aici refulează apa cu ajutorul pompelor prin furtunuri asupra focarului.

(2) La alimentarea directă trebuie avute în vedere distanța dintre sursa de apă și focar, ca și diferența de nivel, cu cât distanța și diferența sunt mai mari, cu atât pierderile de presiune sunt mai mari.

(3) Pentru transportul apei este necesar să se folosească linii de furtun cauciucat tip C sau tip B și distribuitorul amplasat cât mai aproape de focar.

Art.121. (1) Alimentarea în releu este sistemul prin care refularea apei de la sursă la locul incendiului se face de la o mașină de incendiu la alta. Ea se folosește atunci când distanța de la sursă la focar este mai mare și nu este posibilă alimentarea directă, fiind nevoie de regulă de 2-4 mașini.

(2) Distanța maximă până la care se poate folosi alimentarea în releu este în funcție de numărul mașinilor de intervenție de care dispune și de cantitatea de furtun din dotare.

Art.122. (1) Alimentarea în navetă cu apă se utilizează în cazul în care distanța de la incendiu până la sursa de apă este prea mare și nu dispune de furtun suficient pentru releu.

(2) Naveta este procedeul de alimentare cu apă care folosește, pentru transportul apei de la sursă la zona de lucru, cazanele mașinilor de incendiu.

(3) Pentru ca alimentarea cu apă în naveta să fie eficientă trebuie îndeplinite următoarele cerințe:

- să existe un număr suficient de autopompe cisterne cu cazane de capacități mari;
- să existe o autopompă puternică la sursa de apă, care să asigure umplerea cazanelor într-un timp minim (cel puțin 1000 l./min.);
- să permită circulația normală a mașinilor de incendiu pe drumurile de acces din sectorul de lucru la incendiu și cel de alimentare;
- să fie bine organizat serviciul de ordine și circulație;
- să se asigure în permanență o mașină în poziția de lucru, una în așteptare și alta la alimentare (cerință minimă).

REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU

Art.123. (1) Construcțiile și instalațiile industriale, construcțiile civile, centrele populate trebuie să aibă asigurată alimentarea cu apă pentru stingerea din exterior a incendiilor, prin rețele de hidranți exteriori, bazine, rezervoare în sistem combinat și se realizează la:

- a) construcții închise de importanță excepțională și deosebită (A și B), indiferent de volum;
- b) construcții și ansambluri de construcții civile cu mai mult de două niveluri și volum construit mai mare de 5000 m.c.;
- c) clădiri înalte, foarte înalte și construcții cu săli aglomerate;
- d) construcții subterane civile, de producție, depozitare, parcaje și garaje;
- e) construcții de producție sau depozite cu volum mai mare de 5000 m.c.;
- f) depozite deschise pentru materiale și substanțe combustibile, cu aria mai mare de 2000 m.p.;
- g) depozite cu stive înalte (peste 4 m înălțime);

(2) Asigurarea instalațiilor de stingere a incendiilor din exterior nu este obligatorie la construcțiile amplasate izolat (la mai mult de 500 m de zone construite) și care nu sunt

echipate cu instalații de alimentare cu apă, precum și la incinte izolate de producție sau depozitare cu arii sub 2000 m.p. și care au construcții de maximum două niveluri. În asemenea situații se recomandă asigurarea posibilităților de alimentare cu apă a pompelor mobile de intervenție din surse naturale învecinate (râuri, lacuri, fântâni) sau din bazine.

Art.124. Hidranții exteriori trebuie să permită deservirea punctelor sau obiectivelor ce trebuie protejate, considerând raza de acțiune a hidranților în raport cu lungimea furtunului:

- a) maximum 120 m la rețelele la care presiunea asigură lucrul direct de la hidrant;
- b) 150 m în cazul folosirii motopompelor și 200 m în cazul folosirii autopompelor.

Art.125. Echiparea cu hidranți interiori a construcțiilor se asigură după caz la:

- a) construcțiile închise din categoriile de importanță excepțională și deosebită (A și B);
- b) construcții publice, administrative și sociale cu aria construită de cel puțin 600 m.p.;
- c) clădiri înalte și foarte înalte, precum și construcții cu săli aglomerate, indiferent de ariile construite și numărul de niveluri;
- d) construcții de producție sau depozitare din categoria A, B sau C de pericol de incendiu (minimum 600 m.p.);
- e) construcții sau spații publice administrative, sociale, de producție sau depozitare subterane, cu aria desfășurată mai mare de 600 m.p.;
- f) parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 autoturisme și cele supraterane închise cu mai mult de două niveluri.

Art.126. (1) Hidranții interiori și exteriori vor fi menținuți permanent în stare de funcționare. În acest scop se verifică:

- a) modul de manevrare a robinetelor;
- b) starea furtunului să fie corespunzătoare astfel încât să nu cedeze la pornirea apei;
- c) accesul la hidranți să fie permanent liber;

(2) La hidranții exteriori se va verifica în plus:

- a) starea tehnică a cutiilor de protecție;
- b) gradul de etanșeitate a garniturilor;
- c) existența indicatoarelor de poziție.

Art.127. Persoanele care lucrează în încăperi prevăzute cu hidranți interiori trebuie să cunoască modul de folosire a acestora.

Art.128. Hidranții interiori și exteriori vor fi dotați cu accesoriile și materialele necesare în caz de incendiu conform normativelor în vigoare.

ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ ȘI DE INFORMARE PUBLICĂ ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR

Art.129. (1) Activitatea instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor este o componentă principală a educației populației pe linia cunoașterii și respectării normelor de prevenirea și stingere a incendiilor și de popularizare permanentă a acestora.

(2) Prin activitatea instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor se înțelege acțiunea permanent desfășurată de factorii cu atribuții pe această linie privind inițierea în rândul populației a unor activități de cunoaștere și aplicare în practică a normelor și normativelor din domeniul apărării împotriva incendiilor, înlăturarea efectelor negative ale calamităților naturale sau catastrofelor.

(3) La nivelul municipiului activitatea instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor se desfășoară sub directa coordonare a primarului localității, iar de îndeplinirea efectivă a sarcinilor pe această linie răspund persoanele împuternicite de acesta (cadrele tehnice cu atribuții în domeniu). În cazul în care există serviciul de specialitate (direcție, serviciu, compartiment, etc.) șeful acestuia răspunde de aducerea la cunoștință opiniei publice a problemelor privind activitatea de prevenire și stingere a incendiilor pe teritoriul localității.

(4) La instituțiile și operatorii economici de pe teritoriul municipiului, activitatea instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor se organizează și se desfășoară pe baza dispoziției (deciziei) conducătorilor acestora. Modul concret de desfășurare a activității de instruire în domeniul p.s.i., procedurile, baza materială și documentară sunt prevăzute în dispozițiile de specialitate.

Art.130. (1) Anual, la nivelul Consiliului Local se vor prevedea pe bază de calcul, fondurile necesare desfășurării în bune condiții a activității instructiv-educative și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

(2) Instituțiile și operatorii economici de pe teritoriul municipiului, sunt obligați, conform legii, să își prevadă în planul de buget anual fonduri pentru activitatea de apărare împotriva incendiilor care include și informarea publică, instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, ce se desfășoară în unitățile respective.

Art.131. Fondurile alocate pentru activitatea instructiv-educativă și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor vor fi folosite și pentru editarea de materiale cu tematică p.s.i. (reviste, foi volante, afișe).

Art.132. În funcție de situația concretă existentă și de posibilitățile proprii de finanțare, consiliul local își va asigura dotarea cu materiale și mijloace necesare unei bune desfășurări a activității instructiv-educative și de informare publică în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor (mijloace audio-video, informatice etc.) care să sprijine desfășurarea unei activități permanente pe această linie.

DISPOZIȚII FINALE

Art.133. (1) Controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor se exercită, potrivit legii, de către personalul compartimentelor de prevenire din cadrul serviciilor pentru situații de urgență, precum și de alte persoane prevăzute de lege.

(2) Cadrele tehnice ale organelor administrației publice locale, precum și personalul tehnic al agenților economici și instituțiilor exercită atribuții de îndrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul p.s.i. în unitatea teritorial-administrativă, respectiv în unitatea care l-a desemnat în acest scop.

(3) Personalul anume desemnat, din cadrul serviciilor pentru situații de urgență controlează modul de aplicare a normelor, dispozițiilor instrucțiunilor și măsurilor care privesc apărarea împotriva incendiilor în sectorul de competență.

Art.134. Personalul serviciilor profesioniste și voluntare cu atribuții de îndrumare, control și constatare a încălcărilor legii în domeniul p.s.i., pe timpul îndeplinirii serviciului este investit, conform legii, cu exercițiul autorității publice.

Art.135. (1) În activitatea de control privind modul de aplicare a prevederilor legale în domeniu, personalul serviciilor pentru situații de urgență, în condițiile legii și cu respectarea dispozițiilor legale, are dreptul:

- a) să intre în orice incinte aflate în domeniul privat al municipiului și/sau care sunt date în administrare, concesionate sau închiriate operatorilor economici sau instituțiilor publice sau în incinte aparținând organizațiilor social-politice;
- b) să intre în locuința persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimțământul acestora. În cazul în care se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieții, integrității fizice sau bunurilor unor persoane, consimțământul nu este necesar;
- c) să preia pentru verificare planurile clădirilor din administrarea autorităților publice, instituțiilor, operatorilor economici și persoanelor fizice;
- d) să propună sistarea lucrărilor de construcții, sau oprirea funcționării sau utilizării unei construcții;
- e) să solicite de la persoanele fizice și juridice orice date, informații și documente necesare îndeplinirii atribuțiilor legale.

Art.136. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative în vigoare din domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, se fac de personalul serviciilor pentru situații de urgență cu atribuții de îndrumare, control, și constatare a încălcării legii în acest domeniu, anume desemnat, precum și de alte organe abilitate de lege.

Art.137. Sancțiunile aplicabile în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt cele prevăzute în legislația în vigoare.

Nr. crt.	Atribuții	Funcția	Numele și prenumele	Data	Semnătura
1	Verificat	Șef SVSU	Pușcașu Emil		
2	Elaborat	Inspector SVSU	Ștefan Ciprian		