



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Brasov

Distribuție Energie Electrică România Sucursala Brasov
Str. Pictor Luchian, Nr. 25, 500193, Brasov, Jud. Brasov

Tel: +40268305999

Fax: +40268475541

office.brasov@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722/14526006

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J08/328/2002

www.distributie-energie.ro

**Către
MUNICIPIUL BRASOV,**

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. **7010210707028 / 06.07.2021**

Pentru **OBTINERE AC PENTRU INCHIDEREA DEFINITIVA A DEPOZITULUI DE DESEURI NEPERICULOASE TIMIS TRIAJ SI INFIINTARE SPATIU VERDE PENTRU ZONA DE AGREMENT**

De la adresa: **BRASOV**, sat -, strada **NARCISELOR**, nr. **FN**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **500251**, numar cadastral **151503**, județul **BRASOV**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL CONDIȚIONAT Nr. 7010210707028 / 19.11.2021

Cu următoarele precizări:

Motivație: Operatorul de Rețea - SDEE Transilvania Sud este de acord cu amplasamentul propus cu condiția respectării condițiilor de coexistență față de LEA 110 kV și LES mt, stabilite prin lucrarea nr. 50/2021 (intocmită de SC ELECTROENERGETIC DESIGN SRL), avizată în CTE-Z TS nr. 399/21.10.2021 :

- Pentru LEA 110kV existente se va respecta zona de protecție și siguranța de 37m, zona de agrement se va realiza în afara zonei de protecție și siguranța LEA 110kV existente.
- Terenul studiat se va impregmui pe toată suprafața perimetrală în afara zonei de protecție și siguranța de 37m.
- Pe gard se vor monta indicatoare SSM :”Atenție pericol electric”.
- Lucrările de închidere definitivă a depozitului de deșuri industriale nepericuloase Timiș Triaj(excavarea, încărcarea și transportul deșeurilor de pe suprafețele alocate culoarelor de protecție impuse de deținătorii de rețele electrice care traversează amplasamentul în perimetrul alocat corpului depozitului și din zonele cu volum excedentă către zonele cu denivelări accentuate) se vor executa cu respectare normativă și norme SSM în vigoare, de către firme de execuție specializate și sub supravegherea dacă e cazul a gestionarilor instalației.
- Prizele de pământ ale stălpilor se vor verifica a.i. să corespundă valorilor pentru care au fost proiectate și anume $R_p < 10\Omega$.
- Se va realiza mutarea și reamenajarea deșeurilor și pământului din zona de protecție și siguranța a LEA 110kV astfel încât terenul să fie adus la cota 0.
- Zona de protecție și siguranța LEA 110kV existente va rămâne zona verde cu interdicție de construire.
- Pe perioada execuției se vor lua măsuri pentru evitarea accidentelor de orice natură.
- Lucrările se vor executa în baza autorizațiilor de lucrări scrise, emise de organele de exploatare din partea DEER Suc Brasov.
- Se interzice amplasarea de terenuri de sport sau zone de agrement în zona de siguranță și protecție a LEA existente.
- Înainte de începerea lucrărilor, se va face un instructaj de securitatea muncii specific, cu stabilirea măsurilor de protecție și separat ce trebuie luate, în vederea evitării oricărui accident legat de necunoașterea instalațiilor distribuitorului/beneficiarului.
- **NU SE VOR EXECUTA LUCRARI DE DECOPERTARE IN APROPIEREA INSTALATIILOR AFLATE SUB TENSIUNE !**
- Se vor executa mai întâi toate lucrările care nu afectează instalațiile electrice aflate în funcțiune.
- Pentru executarea lucrărilor ce afectează instalațiile electrice aflate în funcțiune (necesită întrerupere), se va întocmi un program de lucrări între constructor și organele de exploatare din partea DEER Suc Brasov în cadrul căruia se vor stabili ce norme de securitatea muncii sunt necesare pe toată perioada de execuție a lucrărilor, precum și responsabilitatea fiecăreia dintre părți.



- Inceperea lucrarilor se va face numai dupa stabilirea unui program de intreruperi.
- Executia lucrarilor se va face pe baza conventiei de lucrari.
- Se va acorda o atentie deosebita verificarii lipsei de tensiune, montarii si scoaterii scurtcircuitelor mobile, evacuarii personalului si a sculelor, precum si lucrarilor executate in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune.
- Zona de lucru (aceeasi cu zona de protectie) se stabileste de catre executant / organ de exploatare, conform unui program incheiat inaintea inceperii lucrarilor.
- Zona de lucru se va delimita prin scurtcircuitoare mobile si se vor monta tablite si inscriptii avertizoare la fiecare loc de munca.
- La executarea lucrarilor in zonele cu circulatie se vor lua masuri de delimitare a zonei de lucru si se vor monta indicatoare adecvate in vederea dirijarii circulatiei auto si pietonale.

- Ord ANRE nr.239/2019 Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si siguranta aferente capacitatilor energetice.
- NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea și execuția rețelelor de cabluri electrice (Cap. V.4 și Cap.VII.4).

- IPSSM-IEE 001/2007 – Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă pentru instalațiile electrice aflate în exploatare electrice.

- Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

Pentru protectia instalatiilor se interzice persoanelor fizice sau juridice:

- a) sa efectueze constructii de orice fel in zona de siguranta a instalatiilor, fara avizul de amplasament al operatorului de distributie ;
- b) sa efectueze sapaturi de orice fel sau sa infiinteze plantatii in zona de siguranta a retelelor electrice de distributie, fara acordul operatorului de distributie;
- c) sa depoziteze materiale pe culoarele de trecere si in zonele de protectie si de siguranta a instalatiilor, fara acordul operatorului de distributie;
- d) sa arunce obiecte de orice fel pe retelele electrice de distributie sau sa intervina in orice alt mod asupra acestora;
- e) sa deterioreze constructiile, ingradirile sau inscriptiile de identificare si de avertizare aferente instalatiilor de distributie;
- f) sa limiteze sau sa ingradeasca prin executia de imprejmuire, prin constructii ori prin orice alt mod accesul la instalatii al operatorului de distributie.

- Contractul angajament nr.7010210707028/7144/03.11.2021

- Studiul de coexistenta nr.50/2021

- Avizul CTE-Z TS nr.399/21.10.2021

- Plansa nr. 2 si plansa nr 4 (din proiectul nr.50/2021)

- In cazul nerespectarii conditiilor stabilite prin lucrarea 50/2021 , beneficiarul si/sau constructorul sunt direct raspunzatori material si penal pentru lucrarile executate care conduc la deteriorari de instalatii electrice si accidente de munca. Beneficiarul si/sau constructorul vor suporta integral contravaloarea lucrarilor de reparatii a instalatiilor deteriorate, precum si daunele cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile executate.

- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.

- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis, in conditiile:

- a) Contractului-angajament nr. 7010210707028/7144/03.11.2021 (anexa la avizul de amplasament)

- b) Avizul CTE-Z TS nr.399/21.10.2021 (anexa la avizul de amplasament)

- Obținerea Autorizației de construire, în baza Avizului de Amplasament Favorabil Conditionat, nu



exonereaza solicitantul de asigurarea conditiilor de coexistenta impuse .

• Prezentul aviz este valabil numai insotit de Contractul angajament nr. 7010210707028/7144/03.11.2021, Plansele nr. 2 , nr. 4 (din proiectul nr.50/2021) , pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism nr. 1940/30.07.2020 si isi inceteaza valabilitatea in cazul in care solicitantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul-angajament /nu poate respecta conditiile de coexistenta impuse .

1. Precizări referitoare la condiționarea acceptării amplasamentului:

A. Modificarea poziției obiectivului la distante minime (precizate mai jos) față de instalațiile Operatorului de Distribuție figurate pe planurile anexate: .

B. Păstrarea poziției obiectivului dumneavoastră cu suportarea costurilor privind devierea sau mutarea instalațiilor operatorului de distribuție, conform *studiului de coexistență/ eliberare amplasament* avizat, cu avizul CTE nr. **CTE-Z-TS 399 / 21.10.2021** .

C. Păstrarea poziției obiectivului cu condiția executării, contra cost, a unor lucrări de modificare a instalațiilor rețelei electrice rezultate din *studiul de coexistență* avizat, cu avizul CTE nr. **CTE-Z-TS 399 / 21.10.2021** , ca fiind necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență -.

2. Dacă alegeți:

2.1. Varianta A, este necesar:

- să depuneți la OD (operatorul de distribuție) documentația refăcută pentru obținerea avizului de amplasament favorabil, întocmită conform reglementărilor legale la data solicitării.

2.2. Varianta B, este necesar:

- să obțineți acordurile deținătorilor de teren și avizele, rezultate din studiul de eliberare a amplasamentului, pentru realizarea instalațiilor electrice pe noile trasee și amplasamente. Documentația pentru obținerea acestora va fi elaborată în cadrul studiului menționat la punctul B.

- să încheiați cu OD (operatorul de distribuție), un contract pentru eliberarea amplasamentului, așa cum v-ați angajat prin contractul de angajament, să respectați termenele și condițiile stabilite în studiul de coexistență/ eliberare amplasament, achitând contravaloarea lucrărilor precizate în contractul pentru eliberare amplasament.

3. Dacă solicitarea dumneavoastră se încadrează în Varianta C, este necesar:

- să obțineți acordurile deținătorilor de teren și avizele, rezultate din studiul de coexistență, pentru realizarea lucrărilor de reglementare a instalațiilor electrice existente. Documentația pentru obținerea acestora va fi elaborată conform studiului de coexistență menționat anterior.

- să încheiați cu OD (operatorul de distribuție), un contract pentru realizarea condițiilor de coexistență, așa cum v-ați angajat prin contractul de angajament, să respectați termenele și condițiile stabilite în studiul de coexistență, achitând contravaloarea lucrărilor precizate în contractul pentru eliberarea amplasamentului.

4. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv, trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.

5. Valabilitatea avizului de amplasament este până la 30.07.2022, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Brasov

Distribuție Energie Electrică România Sucursala Brasov
Str. Pictor Luchian, Nr. 25, 500193, Brasov, Jud. Brasov

Tel: +40268305999

Fax: +40268475541

office.brasov@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722/14526006

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J08/328/2002

www.distributie-energie.ro

6. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. **1940 / 30.07.2020**
7. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de **29.00** lei, fata TVA.
8. Instalațiile de distribuție aparținând OD (operatorului de distribuție) au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
9. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin OD (operatorului de distribuție).
Este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători -) în vederea obținerii avizelor de amplasament.
10. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea OD (operatorului de distribuție).
11. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor OD (operatorului de distribuție) se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

Director Sucursala **BRASOV**
DAVID EDUARD

Sef S.A.R. **BRASOV**
OCTAVIAN VASILE

Intocmit
Annamaria Tamas



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Brasov

Distribuție Energie Electrică România Sucursala Brasov
Str. Pictor Luchian, Nr. 25, 500193, Brasov, Jud. Brasov

Tel: +40268305999

Fax: +40268475541

office.brasov@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722/14526006

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J08/328/2002

www.distributie-energie.ro

19.11.2021 10:12 Document id: 3278703

Semnat de: Annamaria Tamas

19.11.2021 15:43 Document id: 3278703

Semnat de: Octavian Vasile